

令和3年愛知県内建設業死亡災害事例

令和3年11月1日現在

No.	発生時刻	労働者数	被災者職名	年齢	経験	事故の型	起因物	災害状況
1	1月 15:15	9名 以下	大工	30代	1年	墜落 転落	屋根 はり もや	2階建て家屋の屋根リフォーム作業中、墜落制止用器具の使用などの墜落防止措置がなく、高さ6.7mの屋根上から地面に墜落して死亡したものの。
2	3月 15:58	9名 以下	作業員	60代	30年	崩壊 倒壊	建築物 構築物	地盤改良のため空地进行掘削していたところ、過去の建築物のPHC杭の残置が半明したが、杭を自立させたまま掘削を継続した。被災者は、土留めの矢板を設置するため、杭の東側深さ4.5mの箇所において、小型ドラグショベルで掘削していたところ、長さ4.1mの杭が倒壊し運転席に激突して死亡したものの。
3	7月 10:55	9名 以下	屋根工	60代	10年	墜落 転落	屋根 はり もや	屋根設置工事で、高さ約5mの屋根上で屋根材端部の切断のため、マーキング作業をしていた際に墜落した。
4	10月 9:22	9名 以下	大工	40代	4年	墜落 転落	足場	住宅の外壁塗装工事後に、足場解体のため屋根上でシート外し作業をしていた被災者が屋根端から墜落した。 傾斜のある屋根上で転倒し、そのまま転落したとみられる。